

Ausschreibungstext für die maschinelle Befüllung von Installationsschächten mit dem Einblasdämmsystem **Rockwool Firesafe**

POS.	MENGE	BESCHREIBUNG	EINZEL- PREIS	GESAMT
	_____ m <sup>3</sup>	<p><b>BRANDSCHUTZTECHNISCHE ERTÜCHTIGUNG I 90 VON INSTALLATIONSSCHÄCHTEN MIT DEM ROCKWOOL EINBLASDÄMMSYSTEM</b></p> <p>Steinwolle-Granulat aus nichtbrennbarer Steinwolle, bauaufsichtlich zugelassen für die nachträgliche, maschinelle Befüllung von Installationsschächten. Liefern und Einbringen durch ein von Rockwool zertifiziertes Fachunternehmen.</p> <p>Fabrikat: <b>ROCKWOOL GRANULAT FIRESAFE</b> nach <b>RAL-Gütezeichen Nr. 388</b></p> <p>Baustoffklasse: nichtbrennbar A1 nach DIN 4102-1 Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 040 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Nr. Z-23.11-1612</p> <p>Bauteilgeprüft nach DIN 4102-11 als Brandabschottung I 90 für Installationsschächte, Prüfzeugnis MPA-E-05-019.</p> <p>Dichte der Schachtbefüllung: _____mind. 100 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Anzahl Installationsschächte: _____Stück</p>		

**DEUTSCHE ROCKWOOL MINERALWOLL GMBH & CO. OHG**  
Postfach 207 · D-45952 Gladbeck · Tel.: 02043/408-408 · Fax: 02043/408-401  
[www.rockwool.de](http://www.rockwool.de)

Es gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung).

